



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И  
МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, Москва, 109074  
Тел: (495) 547-51-51; факс: (495) 547-51-60  
E-mail: [info@gost.ru](mailto:info@gost.ru)  
<http://www.gost.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232  
ИНН/ КПП 7706406291/770601001

14.08.2019 № СГ-14734/04

№

ООО «Энергия-Источник»

проспект Победы, 290, офис 112,  
г. Челябинск, 454112

[info@en-i.ru](mailto:info@en-i.ru)

На №

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии рассмотрело Вашу заявку от 23.07.2019 № 219 (вх. 23124) с комплектом документов об отнесении технического средства «Барьеры искрозащиты ЭНИ-БИС-Ех (Метран-630-Ех) серий ЭНИ-БИС-100-Ех (Метран-630-100-Ех), ЭНИ-БИС-150-Ех (Метран-630-150-Ех), ЭНИ-БИС-1000-Ех (Метран-630-1000-Ех)» к средствам измерений.

Исходя из представленной документации, на основании заключения Управления метрологии от 13.08.2019 № 83 установлено, что указанное техническое средство является пассивным четырехполюсником, оно не выполняет функций измерительного преобразования сигналов, а осуществляет передачу сигналов между искроопасными и искробезопасными цепями.

Таким образом, техническое средство «Барьеры искрозащиты ЭНИ-БИС-Ех (Метран-630-Ех) серий ЭНИ-БИС-100-Ех (Метран-630-100-Ех), ЭНИ-БИС-150-Ех (Метран-630-150-Ех), ЭНИ-БИС-1000-Ех (Метран-630-1000-Ех)» не соответствует признакам, приведённым в определении для средств измерений, и, следовательно, **не может быть отнесено к средствам измерений.**

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич  
Сертификат: 00E1036E1B07E0E980E81127E3FC5DD276  
Действителен: с 08.11.2018 до 08.11.2019

С.С.Голубев

Исп.: Иванов А.А.  
Тел.:8 (495) 547-51-93